Súhrn

Prevádzka	Obaľovačka bitúmenových zmesí Ružomberok (Bystrická cesta 1217/65, Ružomberok)	VAR PCZ:	143 0001
Čas (režim) prevádzky	prevádzka: kampaňovitá technológia: emisne viacrežimová, kontinuálne emisne ustálená		
Zdroje / zariadenia vzniku emisií	1 spaľovacie zariadenie – Kotol na ohrev asfaltu spaľujúci ZPN (samostatný komín s vyústením vo výške 5,0 m od terénu)		
Merané zložky	CO, NO_X		
Výsledky merania	hmotnostná koncentrácia zložky v odpadovom plyne v mg/m^3		
Číslo zdroja / zariadenia vzniku emisií	1 spaľovacie zariadenia – Kotol na ohrev asfaltu spaľujúci ZPN		

Meraná zložka	***N***	***Priemerná hodnota (koncentrácia) [mg/m³]***[1)]	***Maximum (koncentrácia) [mg/m³]***[1)]	***Emisný limit (koncentrácia) [mg/m³]***[1),2)]	***Režim s najvyššími emisiami [áno / nie]***	***Upozornenie na súlad / nesúlad***[5)]
Zdroje / zariadenia vzniku emisií:			**Kotol na ohrev asfaltu** / samostatný komín s vyústením vo výške 5,0 m od terénu.			
Čas prevádzky:			ZPN 100 %; **MAX** (96 % menovitého tepelného príkonu)			
CO	2	< 5,0	< 5,0	100	nie[3)]	**súlad**
NO_X	2	141	141	200	áno[3)]	**súlad**
Čas prevádzky:			ZPN 100 %; **MIN** (29 % menovitého tepelného príkonu)			
CO	2	< 5,0	< 5,0	100	nie[4)]	**súlad**
NO_X	2	155	155	200	nie[3)]	**súlad**

[1)] Stavové a referenčné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie: štandardné stavové podmienky, suchý plyn, ref. obsah kyslíka 3 % objemu

[2)] Emisný limit a podmienky jeho platnosti sú ustanovené v tabuľke 3.2 časti V. prílohy č. 4 k vyhláške MŽP SR č. 248/2023 Z. z.;
Kotol na ohrev asfaltu - väčšie stredné spaľovacie zariadenie s MTP ≥ 1 MW a < 50 MW – písm. a) bodu 2.1, I. časti prílohy č. 4 vyhlášky č. 248/2023 Z. z. - jestvujúce zariadenie ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 20. decembra 2018, - zariadenie s MTP ≥ 1 a ≤ 5 MW, - zariadenie s vydaným povolením do 31. decembra 2010 ktoré spaľuje zemný plyn;

[3)] 96 % menovitého tepelného príkonu – vyššie emisie pri menovitom tepelnom príkone (príloha č. 2 časť B siedmi bod písm. b) bod 1 a časť A deviaty bod vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z.);

[4)] 29 % menovitého tepelného príkonu – vyššie emisie pri najnižšom nastavenom tepelnom príkone (príloha č. 2 časť B siedmi bod písm. b) bod 2 vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z.);

[5)] Hodnotenie dodržania EL podľa §19 ods. 2 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z.;

N – počet jednotlivých hodnôt meraných emisných veličín podľa tabuľky časti E prílohy č. 2 k vyhláške MŽP SR č. 249/2023 Z. z.

Poučenie o platnosti upozornenia na súlad/nesúlad:

Správa o oprávnenom meraní emisií, výsledky oprávneného merania a názor o súlade/nesúlade objektu oprávneného merania emisií s určenými požiadavkami nie sú súhlasom, ktorý je vydávaný orgánom ochrany ovzdušia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na vydanie súhlasu.