## Súhrn

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Prevádzka*** | Obaľovňa bitúmenových zmesí Senec (Nitrianska cesta 5, Senec) | VAR PCZ: | 335 1111 |
| ***Čas (režim) prevádzky*** | prevádzka: kampaňovitá,<br>technológia: emisne viacrežimová, kontinuálne emisne ustálená | | |
| ***Zdroje / zariadenia vzniku emisií*** | - 1 spaľovacie zariadenie – Kotol na ohrev asfaltu<br>- Kotol na ohrev asfaltu má samostatný komín s vyústením vo výške 3,3 m od terénu | | |
| ***Merané zložky*** | CO, $NO_X$ | | |
| ***Výsledky merania*** | hmotnostná koncentrácia zložky v odpadovom plyne v $mg/m^3$ | | |
| ***Číslo zdroja / zariadenia vzniku emisií*** | spaľovacie zariadenie – Kotol na ohrev asfaltu spaľujúci ZPN | | |

| ***Meraná zložka*** | ***N*** | ***Priemerná hodnota (koncentrácia) [mg/m³]*[1)]*** | ***Maximum (koncentrácia) [mg/m³]*[1)]*** | ***Emisný limit (koncentrácia) [mg/m³]*[1),2)]*** | ***Režim s najvyššími emisiami [áno / nie]*** | ***Upozornenie na súlad / nesúlad*[5)]*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Zdroje / zariadenia vzniku emisií:*** | | | **Kotol na ohrev asfaltu** / samostatný komín s vyústením vo výške 3,3 m od terénu. | | | |
| ***Čas prevádzky:*** | | | ZPN 100 %; **MAX** (92 % menovitého tepelného príkonu) | | | |
| CO | 2 | 8,6 | 9,0 | 100 | áno[3)] | **súlad** |
| $NO_X$ | 2 | 47,7 | 47,8 | 200 | nie[3)] | **súlad** |
| ***Čas prevádzky:*** | | | ZPN 100 %; **MIN** (31 % menovitého tepelného príkonu) | | | |
| CO | 2 | 5,8 | 5,8 | 100 | nie[4)] | **súlad** |
| $NO_X$ | 2 | 72 | 72 | 200 | áno[4)] | **súlad** |

[1)] Stavové a referenčné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie: štandardné stavové podmienky, suchý plyn, ref. obsah kyslíka 3 % objemu;
[2)] Emisný limit a podmienky jeho platnosti sú ustanovené v tabuľke 3.2 časti V. prílohy č. 4 k vyhláške MŽP SR č. 248/2023 Z. z.;
**Kotol na ohrev asfaltu** - menšie stredné spaľovacie zariadenie (MTP ≥ 0,3 MW a < 1 MW) - písm. a) bodu 3.1, I. časti prílohy č. 4 vyhlášky č. 248/2023 Z.z., zariadenie s vydaným povolením do 31. decembra 2010, ktoré spaľuje zemný plyn;
[3)] 92 % menovitého tepelného príkonu – vyššie emisie pri menovitom tepelnom príkone (príloha č. 2 časť B siedmi bod písm. b) odsek 1 a časť A deviaty bod vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z.);
[4)] 31 % menovitého tepelného príkonu – vyššie emisie pri najnižšom nastavenom tepelnom príkone (príloha č. 2 časť B siedmi bod písm. b) odsek 2 vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z.);
[5)] Hodnotenie dodržania EL podľa §19 ods. 2 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z.;
N – počet jednotlivých hodnôt meraných emisných veličín podľa tabuľky časti E prílohy č. 2 k vyhláške MŽP SR č. 249/2023 Z. z.
Detekčný limit CO 5,0 $mg/m^3$

## *Poučenie o platnosti upozornenia na súlad/nesúlad:*

Správa o oprávnenom meraní emisií, výsledky oprávneného merania a názor o súlade/nesúlade objektu oprávneného merania emisií s určenými požiadavkami nie sú súhlasom, ktorý je vydávaný orgánom ochrany ovzdušia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na vydanie súhlasu.